

	Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Vesterålskraft Nett		Dok.id.: 2.1.1.23 Versjon: 1.00 Dato: 14.05.2018
	Prosedyre	Utarbeidet av: Bård Angeltveit	Godkjent av: Ola Pedersen

Formål

Prosedyren beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og lavspent anlegg hos Vesterålskraft Nett.

Omfang

Prosedyren omfatter **internt personell hos Vesterålskraft Nett**, som behandler/besvarer denne typen henvendelser, og **eksterne entreprenører og andre** som utfører arbeid i forsyningsområdet til Vesterålskraft Nett AS (Sortland, Øksnes, Bø og Kvæfjord kommune). Prosedyren er underordnet de til enhver tid gjeldende forskrifter og regelverk.

Ansvar

ANSVARLIG - FOR UTFØRELSE AV ARBEIDET - FORPLIKTER SEG TIL Å OVERHOLDE PROSEDYRENS BESTEMMELSER.

Aktivitet/beskrivelse

Ved arbeid nær spenningsførende deler skal:

- Nær ved-avtale signeres av utførende entreprenør.
- Vesterålskraft Nett kontaktes ved arbeidsdagens start og ved arbeidsdagens slutt, med mindre annet er avtalt i Nær ved-avtale.

Kabelanlegg

- Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før gravemeldingstjenesten ved Vesterålskraft Nett er kontaktet og evt. kabeltraseer er påvist i området. Kabelens dybde og kart kan normalt ikke oppgis.
- Kabelpåvisning er gratis for utbygger i normal arbeidstid, og utføres primært på mandag og torsdag.
- Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare. Ved avdekning, kryssing, flytting, samt oppheng/sikring av høyspentkabler skal Vesterålskraft Nett kontaktes for å foreta en risikovurdering og eventuelt beslutte om kabelen kan frakobles.
- Etter avdekning og evt. flytting, skal kabelen overdekkes uten unødig opphold. Arbeidsstedet skal ikke forlates før avdekte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
- Dersom kabelunderlaget fjernes, skal det etableres forsvarlig understøttelse/opp heng iht. gjeldende regelverk – kontakt Vesterålskraft Nett.
- Igjenfylling etter graving hvor kabler er avdekt, skal følge gjeldende regelverk – kontakt Vesterålskraft Nett.
- Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må Vesterålskraft Nett kontaktes før grøften fylles igjen.
- Gravemelding skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra Vesterålskraft Nett.

Høyspenningsluftlinjer

Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra høyspennings luftlinjer, skal Vesterålskraft Nett kontaktes på forhånd for å anvisе nødvendige sikringstiltak.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Vesterålskraft Nett sine anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Vesterålskraft Nett – Gravemelding og påvisning, Nær ved-avtale	76 11 25 01	07.30 – 15.00
Vesterålskraft Nett - Vaktberedskap	76 11 25 10	00.00 – 24.00