Fra: Anders Botnvik <anders.botnvik@gmail.com>
Sendt: tirsdag 10. september 2024 14:41
Til: Postmottak
Emne: Angående saksnummer 24/1294, innsendelse av ny situasjonsplan
Vedlegg: revidert situasjonsplan&plantegning.pdf

Hei,

Vedlagt ny situasjonsplan og plantegning som svar på tilbakemelding om mangler i søknad
med saksnummer 24/1294. GNR. 23, BNR.15. Tiltaket lå for nært kommunal vannledning jfr VA kart 23_15.

Dette er løst ved at tiltaket er snudd 90 grader på tomten i forhold til opprinnelig situasjonsplan, dermed kommer tiltaket lengre enn 4 meter unna kommunal vannledning. Størrelsen på tiltaket blir det samme. Det som er endret på plantegning er at åpning på naustet er flyttet til langveggen, og inngangsdør på naustet flyttet til kortveggen.

Vedlagt situasjonsplan og plantegning

mvh
Anders Botnvik