Grunngitt spørsmål til Kommunestyret 30. oktober 2025

Sannsynlighet og beredskap for vannforsyning ved vintertørke

I fylkes-ROS 2024–2028 for Nordland innledning.pdf er scenarioet «vintertørke utfordrer vannberedskap og leveringssikkerhet i en nordlandskommune» løftet fram som et realistisk risikobilde.
Sortland kommune er avhengig av overflatevann som hovedkilde for drikkevann, og det er kjent at både Storvatnet og deler av ledningsnettet kan være sårbare ved langvarig kulde, lav tilførsel og frost.

Bakgrunn:
Nordland fylke er vurdert som utsatt for perioder med barfrost og lite nedbør som kan gi vintertørke og redusert vannforsyning.
Fylkes-ROS 2024–2028 peker spesielt på behovet for kommunale tiltak og oppdaterte beredskapsplaner for å sikre vannverk og kritisk infrastruktur.

På bakgrunn i dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål til kommunestyret:

1. Hvordan vurderer kommunen sannsynligheten for vintertørke som trussel mot lokal vannforsyning?
2. Hvilke beredskapstiltak og reservekilder finnes dersom vannstanden i hovedkilden blir kritisk lav?
3. Er beredskapsplanen for vannforsyning oppdatert i tråd med krav i drikkevannsforskriften og anbefalingene i fylkes-ROS 2024–2028?
4. Finnes det planer for oppgradering av dam, reservoar eller ledningsnett for å sikre tilstrekkelig vannforsyning også ved vintertørke?

Roar Wessel-Olsen
Sortland Høyre

SVAR på spørsmål:

1. Hvordan vurderer kommunen sannsynligheten for vintertørke som trussel mot lokal vannforsyning?

Svar;

Kommunen vurderer sannsynligheten for vintertørke, som medfører iverksettelse av tiltak, til mindre sannsynlig for drikkevannskildene i kommunen. Det er vurdert at Sortland kommune er mindre utsatt for vintertørke, enn flere andre kommuner i Nordland fylke, grunnet vår geografiske posisjon. Vurderingen er basert på sammenligninger av historiske data av nedbør og gjennomsnittstemperaturer gjennom vintersesongen.

2. Hvilke beredskapstiltak og reservekilder finnes dersom vannstanden i hovedkilden blir kritisk lav?

Svar:

Ved utfordringer med vannforsyningen, vil det med bruk av beredskapsmateriell kunne etableres vannforsyningspunkter og/eller vannstasjoner, der befolkningen vil kunne hente vann til eget bruk.

Kommunen har per i dag beredskapsmateriell til å forsyne de mindre vannverkene, ved brudd i vannforsyningen.

I budsjettforslag for 2026 er det lagt inn som et ønsket tiltak investering innkjøp av beredskapsmateriell, for å håndtere bortfall av vannforsyning fra Storvatnet. Ved innkjøp av det nevnte materiellet vil vi kunne levere nok vann ved forsyningsstasjoner til også mottakere fra Storvatnet.

På sikt vil også Lilandsvatnet kunne bidra til å sikre leveranse av vann over sundet. Detaljene rundt dette vil kunne vurderes etter avsluttet konsesjonsbehandling for drikkevannskilden Lilandsvatnet.

3. Er beredskapsplanen for vannforsyning oppdatert i tråd med krav i drikkevannsforskriften og anbefalingene i fylkes-ROS 2024–2028?

Svar:

Beredskapsplanen for vannforsyning er et levende dokument, og blir jevnlig oppdatert. Planen er utarbeidet for å stå i henhold til både drikkevannsforskriften, andre relevante lover og regler, anbefalinger fra Mattilsynet og DSB.
Revisjonsintervallen er basert på krav som følger av sivilbeskyttelsesloven § 15.

Den er basert på risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for vannforsyningen i Sortland kommune, som følgelig tar for seg Nordland fylkes`ROS.
For øvrig blir også kommunens vannforsyning-ROS jevnlig vurdert (og oppdatert om nødvendig), både gjennom fastsatt revisjonsintervall og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

4. Finnes det planer for oppgradering av dam, reservoar eller ledningsnett for å sikre tilstrekkelig vannforsyning også ved vintertørke?

Svar:

Det henvises til kommunedelplan for vannforsyningen. Planen er satt til å utgå i 2026, med planlagt oppstart med ny plan satt til 2027. Aspektene som spørsmålet berører vil kunne bli vurdert i ny hovedplan.