Fra:	Harald Ødegård
Sendt:	tirsdag 4. mai 2021 15:10
Til:	Postmottak
Emne:	Sak 17/1267

Sk, kommunalteknikk har følgende merknad til planforslaget:

BVA1: Areal avsatt til vårt renseanlegg endres noe
Ønsket areal på minimum 35m x 35m
Snuhammer i tilknytning til vei til BVA1

Bakgrunnen for endringen, er behov for å komme til container-rom i renseanlegget.
Det skal benyttes krok-bil for henting av containere. Krokbil trenger større plass for å komme til container-rom.

Med vennlig hilsen/Best regards

Harald Ødegård
Driftsingeniør VVA

Telefon: 7610 9119
E-post: harald.odegard@sortland.kommune.no

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland
www.sortland.kommune.no

Sortland kommune