SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/885
Dok.nr:	26/3484
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Carl Birkelid Christiansen
Dato:	13.02.2026

Orienteringssak - Behov for omdisponering av midler tilknyttet vannforsyning på Frøskeland

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 017/26	Driftsutvalget	10.06.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Nye opplysninger

Driftsutvalget behandling - 10.06.2026 - O-017/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Forslag
Driftsutvalget foreslo å omgjøre saken til drøftingssak.

Votering:

Omgjøring fra orienteringssak til drøftingssak enstemmig vedtatt

Driftsutvalget O - 017/26 VEDTAK:
Omgjort til Drøftingssak - 006/26

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Frøskeland vannverk er et kommunalt vannverk med flere forhold som utfordrer driften. Per dags dato har administrasjonen store utfordringer med strømforsyningen, som medfører så store utfordringer med rensingen av vannet at abonnentene tilknyttet har kokepåbud. Kokepåbudet har vedvart siden midten av november. Kommunen har bedt netteier om løsningsforslag med kostnadsestimater for å utbedre utfordringen med strømforsyningen. Ved utbedring vil netteier stå for utførelse av prosjekt, og

kommunen vil måtte betale anleggsbidrag.

FAKTA I SAKEN
Frøskeland vannverk er et kommunalt vannverk, som henter vann fra Seterdalsvatnet. Sortland kommune overtok dette i 2023. Vannverket har om lag 215 abonnenter tilknyttet, og forsyner private boliger, jordbruk og betongvarefabrikk. Vannverket har flere utfordringer, hvorav strømforsyningen er det mest kritiske per dags dato. Abonnentene har vært underlagt kokepåbud siden 18. november 2025. Kokepåbudet ble opphevet i midten av mai. Vannforsyning er definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) som kritisk infrastruktur, og en samfunnskritisk tjeneste. Dagens strømkabel er gammel, og klarer ikke levere spenning nok for å drifte vannbehandlingsanlegget.

VURDERING
Administrasjonen har bedt netteier vurdere tiltak for å utbedre utfordringene med strømforsyningen. Netteier har nå kommet med løsningsforslag. Administrasjonen gjør midlertidige tiltak i form av drift med aggregat, men disse tiltakene kan ikke sikre strømforsyningen på lengre sikt. Kokepåbudet ble opphevet i mai, da aggregatet har klart å oppnå tilstrekkelig rensing i perioden. Aggregatdrift er ikke tilstrekkelig over tid, da dette er ressurskrevende i form av personell, samt driftskostnader av anlegget. Det må trekkes ny kabel opp til vannbehandlingsanlegget. Kostnadene tilknyttet dette er på om lag 5.000.000,-.

Personalmessige forhold
Ikke vurdert relevant i denne sak.

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
Ikke vurdert relevant i denne sak.

Økonomiske forhold
Administrasjonen foreslår at det omdisponeres investeringsmidler ved kommende budsjettregulering på 5.500.000,- nok, for utbedring av situasjonen. Det er da tatt høyde for potensiell økning på 10%. Videre oppfølging av dette fremgår i budsjettregulering.

Folkehelse
Utbedringene av strømforsyningen til vannverket er nødvendig for å sikre trygt drikkevann til abonnenter tilknyttet Frøskeland vannverk.

Klima-, miljø- og naturforhold
Arbeidet med å utbedre vil gjøres i utmark, men anses som nødvendig for å ivareta vannforsyning til kommunens innbyggere tilknyttet Frøskeland vannverk. Myr som graves opp vil tilbakeføres.

KONKLUSJON
Driftsutvalget tar saken til orientering.