Fra: Geir Abel Ellingsen <geir.abel.ellingsen@gae.no>
Sendt: torsdag 26. januar 2023 19:24
Til: Postmottak
Kopi: Stian Reinholdtsen Klotind AS
Emne: merknad til planforslag for Strandskogmarka - saksnummer 21/1105

Til Sortland Kommune

Vi har følgende merknad til planforslag for Strandskogmarka - saksnummer 21/1105:

Punkt 3 i vedtaket fra Formannskapet lyder slik:

Sortland kommune forutsetter at planen viser annen plassering av trafo som ikke medfører dårligere siktforhold i krysset Gunsteins vei/Bjørklundveien.

På side 33 i planbeskrivelsen/planforslaget sies følgende:

Lokalisering av en framtidig nettstasjon er avklart med Vestall. Areal til nettstasjon (o_EA) er avsatt i plankartet, og avstand til/frisiktsone i krysset Bjørklundveien x Gunsteins vei er vurdert. Terrenget mellom Gunsteins vei og framtidig garasje (langs Bjørklundveien) skal senkes med ca. 2 meter (figur 6-8). Nettstasjon plasseres i dette området, og taket/mønet på nettstasjonen blir på omtrent samme nivå som Gunsteins vei. Nettstasjonen vil dermed ikke påvirke frisikten i veikrysset.

Det er også en skisser på side 33-34 som viser plassering av trafo og størrelsen på denne.

Planforslaget dokumenterer altså at ny trafo bli liggende betydelig (ca. 2 m) lavere enn Gunsteins vei, og at den ikke vil medføre dårligere siktforhold i krysset Gunsteins vei/Bjørklundveien.

Vi mener derfor at den foreslåtte plassering av trafo kan opprettholdes.

Vennlig hilsen

Strandskogmarka Eiendom AS

Geir Abel Ellingsen
Styreleder

Mobil: 92 89 14 41
E-post: geir@gae.no