"X:\nor\oppdrag\Harstad\52100\52100175\BIM\VA_TIA\fil\H100.dwg - InnMac - Plottet: 2022-08-18, 13:17:36 - XREF = 20220299-stiplan-11-07-22 - Floor Plan - Situasjonspla - Redigert IM, FKB_23_VEG_UTM33_NN2000, FKB_23_MATRIKKELKART_UTM33_NN2000, VA_foreslått, VA_eksisterende"

15/1476
15/1474
15/2181
15/877
15/16
15/872
15/866
15/2302
15/867
15/2178
Gunsteins vei
Bjørkinnveien
Sti
SNØDEPONI
9 garasje-plasser
7 garasje-plasser
11 garasje-plasser
FG +13.8
FG +13.0
FG +12.6
FG +11.9
FG +11.0
FG +15.4
FG +15.5
+14
+16
+17.0
1
3 etasjer
9 leiligheter
2
3 etasjer
11 leiligheter
3
3 etasjer
11 leiligheter
4
3 etasjer
9 leiligheter
5
2 etasjer
7 leiligheter
SANDLEKE-PLASS
100 m²
LEK/MUA
1500 m²
Støttemur tilpasses vei
KEN
SP
SK636
VK630
VK90
OK75_SK628
VL 160 PE
SP 200 PVC
OV 800 PP
V1
V2
V3
S1
O1
Overflatevann ledes til sluk/kuppelrist
Minikum i plast
VL160 PE100 SDR11
VL160 PE100 SDR11 SP110 PVC SN8 OV200 PVC SN8
VL160 PE100 SDR11 SP110 PVC SN8 OV250 PVC SN8
OV200 PVC SN8
Tilknyttes eks. VL160 PE
Tilknyttes eks. SP200 PVC
Tilknyttes eks. OV800 PP
1287
1222

Eksisterende VA
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Avløpsledning - felles
- Eiendomsgrenser

Foreslått VA
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Kum
- Sluk / kuppelrist

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
E01	2022-08-18	For godkjennelse hos myndigheter	InnMac	TrVes	TrVes
B01	2022-07-20	For info/kommentar hos eksterne parter	InnMac		

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Strandskogmarka Eiendom AS

Målestokk (gjelder A1): 1:250

Detaljregulering Strandskogmarka
Plantegning VAO

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52100175	Z-20-01	E01